

УТВЕРЖДАЮ:
 ЗАВЕДУЮЩИЙ
 ГКДОУ «Детский сад № 141 г.о.Донецк» ДНР
 Н.А.Могильченко

План устранения нарушений, выявленных при проведении профилактической беседы, проведённой старшим инспектором отделения НД и ПР работы Буденновского района г. Донецка отдела НД и ПР городского округа Донецк управления НД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Ответственный за выполнение
1.	Отсутствует оснащения объекта (территории) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;	В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
2.	Помещение для охраны на 1-м этаже не оборудовано установкой системы видеонаблюдения;	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
3.	Отсутствует оборудования основных входов в здания, входящие в состав объекта(территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
4.	Отсутствует оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Ответственный за выполнение
5.	Не оборудованы контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории);	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
6.	Отсутствует приспособления для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
7.	Отсутствует расположение огнетушителей на видных местах, вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 ППР в РФ	При наличии бюджетного финансирования будет устранено	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
8.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ	При наличии бюджетного финансирования	
9.	Руководителем организации не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для	п. 17 п.п. 6 ППР в РФ	При наличии бюджетного финансирования	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Ответственный за выполнение
	эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
10.	Отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха	(согласно п. 3.13. санитарно-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»); эпидемических правил и норм	При наличии бюджетного финансирования	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.
11.	Недостаточная обеспеченность столовой посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд	согласно п.2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);	При наличии бюджетного финансирования	Могильченко Н.А. Грачева Г.Г.